

<b>NESTE</b>	Ohje	1 (1)
	JULKINEN	
Putkisto/Komonen/Tiilola	31.3.2022	

## Veneiden polttonestetoimituksen ohjeet

Vastaanottopään (vene) vaatimukset:

- täyttöputkessa vähintään 2" kiinteä liitin, joka sopii säiliöauton purkausliittimiin. (Camlock I. nokkavipuliitin uros)
- Ilmaputki
- Polttoainesäiliöissä oltava elektroninen ylitäytönestin.
- Säiliön ja putkiston rakenne oltava sellainen, että se kestää säiliöautotankkauksessa käytettävän paineen.

Jos jokin em. kohdista puuttuu tai on epäkuntoinen tai ei muuten ole tankkaukseen sopiva, niin tankkausta ei suoriteta.

Tankkaus on tapahduttava laiturissa, johon säiliöautolla pääsee normaalilla letkuvarustuksella purkamaan.

Aluksen / veneen omistajalla on oltava tankkauslupa laiturin omistajalta.

Aluksen / veneen omistajan tai hänen edustajansa on oltava paikalla tankkauksen aikana.

Kuljetusliike vastaa toimituksessa sattuneista vahingoista vain aluksen / veneen lastausliittimeen saakka.

Aluksen omistaja vastaa lastausliittimen jälkeisen täyttöputkiston, säiliön ilmaputkiston, säiliön ja sen varusteiden soveltuvuudesta säiliöautotankkaukseen ja niistä johtuvista vahingoista ihmisille, omaisuudelle, ympäristölle ja kolmansille osapuolille.

Diesel täytöissä max etäisyys säiliöautoon 5 metriä.

Bensiini toimituksia ei tehdä lainkaan suoraan veneisiin.

(Esim. Helsingin Kaupunki on kieltänyt venetankkaukset satamalaitureissa 24.7.2000 alkaen, mikäli yllä mainittuja varusteita ei aluksesta löydy.)

Liitteet Kirjoita tähän